

Дата окончания испытаний:

01.08.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 15 от 01.08.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 15			
Общее микробное число 37 град С	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Гаврилова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА