

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани»**

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»

Каштанова О. В.

«24» октября 2018 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 24.10.2018 г. № 3485

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой, отобранной из распределительной сети (колонка № 2 по ул. Кооперативная пгт. Балашейка) на объекте Администрация городского поселения Балашейка по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А.

2. Заказчик: Администрация городского поселения Балашейка

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №422 от 21.06.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 82 562 от 23.10.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой, отобранной из распределительной сети (колонка № 2 по ул. Кооперативная пгт. Балашейка) на объекте Администрация городского поселения Балашейка по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А. проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 82562 от 23.10.2018г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды: - по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.3 (таблица №1); - по указанным санитарно - химическим показателям (жесткость, сухой остаток (общая минерализация), РН, хлориды, сульфаты) соответствует требованиям п.3.4.1(таблицы №2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и раздел 2 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию нитритов. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 82 562 от 23.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 345-В			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Сухой остаток	186,0 ± 18,6	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	1,4 ± 0,2	Не более 7,0	° Ж
Сульфаты	23,7 ± 4,7	не более 500,0	мг/дм³
Хлориды	<10,0	не более 50,0	мг/дм³
Нитриты	<0,003	не более 3,3	мг/дм³

Протокол 82 562 от 23.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3733			
ОМЧ 37 град С	8	Не более 50	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Образец воды питьевой, отобранной из распределительной сети (колонка № 2 по ул. Кооперативная пгт. Балашейка) на объекте Администрация городского поселения Балашейка по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А.

Соответствует

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3 (таблица №1) п.3.4.1 (таблица №2)
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» раздел 2 со содержанию нитритов .

Врач по общей гигиене


—

Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
ИНН/КПП 6316098875/631601001
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:
446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48
446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова

«23» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 82 562 от 23.10.2018г.

Код образца (пробы): 81728.1.17.10.18.В; 81728.2.17.10.18.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (2)

2. Заказчик:

Администрация городского поселения Балашейка

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2. Фактический адрес*:

-

3.3 Дата и время изготовления *

-

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №422 от 21.06.2018. Образец (проба) питьевой воды отобрана из распределительной сети (колонка № 2 по ул. Кооперативная пгт. Балашейка) Акт отбора образцов (проб) от 17.10.2018г.

5. Дата и время* отбора:

17.10.2018 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Филиппова Т. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

6. Дата начала испытаний: 17.10.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 82 562 от 23.10.2018

Стр.1 из 2

Дата окончания испытаний: 23.10.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 345-В от 23.10.2018, № 3733 от 19.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 345-В			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	186,0 ± 18,6	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	1,4 ± 0,2	° Ж	ГОСТ 31954-2012п.4
Сульфаты	23,7 ± 4,7	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012п.6
Хлориды	<10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72п.2
Нитриты	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014п.6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3733			
ОМЧ 37 град С	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Горбунова Т. С. 

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 82 562 от 23.10.2018

Стр.2 из 2