

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани»**

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. главного врача филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Каптанова О. В.

«24» октября 2018 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 24.10.2018 г. № 3484

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой, отобранной из распределительной сети (колонка № 1 по ул. Зеленая пгт. Балашейка) на объекте Администрация городского поселения Балашейка по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А.

2. Заказчик: Администрация городского поселения Балашейка

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №422 от 21.06.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 82 561 от 23.10.2018 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образец воды питьевой, отобранной из распределительной сети (колонка № 1 по ул. Зеленая пгт. Балашейка) на объекте Администрация городского поселения Балашейка по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 82561 от 23.10.2018г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды: - по микробиологическим

показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п.3.3 (таблица №1);- по указанным санитарно - химическим показателям (жесткость, сухой остаток (общая минерализация), РН, хлориды, сульфаты) соответствует требованиям п.3.4.1(таблица №2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и раздел 2 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по содержанию нитритов. Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 82 561 от 23.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 344-В			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Сухой остаток	110,0 ± 11,0	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	1,6 ± 0,2	Не более 7,0	° Ж
Сульфаты	14,6 ± 2,9	не более 500,0	мг/дм³
Хлориды	<10,0	не более 50,0	мг/дм³
Нитриты	<0,003	не более 3,3	мг/дм³

Протокол 82 561 от 23.10.2018

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3732			
ОМЧ 37 град С	9	Не более 50 КОЕ/100мл	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Образец воды питьевой, отобранной из распределительной сети (колонка № 1 по ул. Зеленая пгт. Балашейка) на объекте администрация городского поселения Балашейка по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А.

Соответствует

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.3 (таблица №1) п.3.4.1 (таблица №2)
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» раздел 2 по содержанию нитритов .

Врач по общей гигиене


—

Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1

ИНН/КПП 6316098875/631601001

Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100

Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:

446013, Самарская область, г.Сызрань, у. Интернациональная д. 48

446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48

«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова

«23» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 82 561 от 23.10.2018г.

Код образца (пробы): 81727.1.17.10.18.В; 81727.2.17.10.18.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая (1)

2. Заказчик:

Администрация городского поселения Балашейка

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, пгт Балашейка, ул. Чапаева, 2 А

3. Изготовитель*:

-

3.1 Юридический адрес*:

-

3.2.Фактический адрес*:

-

3.3 Дата и время изготовления *

-

4. Дополнительные сведения*:

Заявление №422 от 21.06.2018. Образец (проба) питьевой воды отобрана из распределительной сети (колонка № 1 по ул. Зеленая пгт. Балашейка). Акт отбора образцов (проб) от 17.10.2018г.

5. Дата и время* отбора:

17.10.2018 час 10 мин 0

Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Филиппова Т. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

6. Дата начала испытаний: 17.10.2018 г.

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 82 561 от 23.10.2018

Стр.1 из 2

Дата окончания испытаний: 23.10.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 344-В от 23.10.2018, № 3732 от 18.10.2018 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 344-В			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	110,0 ± 11,0	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	1,6 ± 0,2	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
Сульфаты	14,6 ± 2,9	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012 п.6
Хлориды	<10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72п.2
Нитриты	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014п.6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 3732			
ОМЧ 37 град С	9	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Горбунова Т. С. 

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)

Протокол № 82 561 от 23.10.2018

Стр.2 из 2