

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

Е-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Гаврилов С. Н.

«09» июня 2021 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 09.06.2021 г. № 1259

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоколонки №1 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Кооперативная, д. 3

2. Заказчик: Администрация городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, 2А

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева, 2А

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №252 от 01.04.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1599 от 07.06.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образца воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоколонки №1 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Кооперативная, д. 3 проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 1599 от 07.06.2021г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". По указанным санитарно - химическим показателям (жесткость, сухой остаток (общая минерализация), РН, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, железо) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.1, п.3.3 , п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице..

Протокол 1599 от 07.06.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 180-В от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
Водородный показатель (рН)	6,0 ± 0,2	в пределах 6 - 9	ед. рН
сухой остаток	101,0 ± 10,1	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	1,0 ± 0,2	не более 7,0	° Ж
Железо общее	0,25 ± 0,06	не более 0,3	мг/дм³
Сульфаты	12,1 ± 2,4	не более 500	мг/дм³
Хлориды	<10,0	не более 350	мг/дм³
Нитриты	<0,003	не более 3,0	мг/дм³
Нитраты	1,8 ± 0,3	не более 45	мг/дм³

Протокол 1599 от 07.06.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1423			
ОМЧ 37 град С	8	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоклонки №1 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Кооперативная, д. 3

Соответствует

раздел 3 таблица 3.1, п.3.3 ,п.3.5, п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100
Телефон/Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

АГТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU 0001 512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная д. 44



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

07.06.2021

В. Б. Аверьянова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1599 от 07.06.2021

Код образца (пробы): 36780.2.03.06.21.B; 36781.1.03.06.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Администрация городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева. 2А

2.2 Фактический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева. 2А

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.06.2021

5. Дата получения образца (пробы):

03.06.2021

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №252 от 01.04.2021. Образец (проба) отобран из распределительной сети централизованного водоснабжения (колонка №1) по адресу: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Кооперативная, 3 Акт отбора образцов (проб) от 03.06.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горбунова Т. С. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1599 от 07.06.2021 Стр.1 из 2

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 180-В от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
Водородный показатель (рН)	6,0 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
сухой остаток	101,0 ± 10,1	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	1,0 ± 0,2	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
Железо общее	0,25 ± 0,06	мг/дм³	ГОСТ 4011-72 п.2
Сульфаты	12,1 ± 2,4	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012 п.6
Хлориды	<10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72 п.2
Нитриты	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.6
Нитраты	1,8 ± 0,3	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 1423 от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
ОМЧ 37 град С	8	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Патикина О. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1599 от 07.06.2021 Стр. 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Самарской области в городе Сызрани»

Гаврилов С. Н.

«09» июня 2021 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний
от 09.06.2021 г. № 1261

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоколонки № 2 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Зеленая, д. 49.

2. Заказчик: Администрация городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева. 2А

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева. 2А

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №252 от 01.04.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1601 от 07.06.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образца воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоколонки № 2 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Зеленая, д.49 проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 1601 от 07.06.2021г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". По указанным санитарно - химическим показателям (жесткость, сухой остаток (общая минерализация), РН, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, железо) соответствует требованиям

раздел 3 таблица 3.1, п.3.3, п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.
Протокол 1601 от 07.06.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 179-В от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
Водородный показатель (рН)	6,0 ± 0,2	в пределах 6 - 9	ед. рН
сухой остаток	115,0 ± 11,5	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	1,2 ± 0,2	Не более 7,0	°Ж
Железо общее	0,25 ± 0,06	не более 0,3	мг/дм³
Сульфаты	10,2 ± 2,0	не более 500	мг/дм³
Хлориды	<10,0	не более 350	мг/дм³
Нитриты	<0,003	не более 3,0	мг/дм³
Нитраты	1,6 ± 0,3	не более 45	мг/дм³

Протокол 1601 от 07.06.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1422			
ОМЧ 37 град С	6	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствует	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствует	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоклонки № 2 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Зеленая, д. 49.
Соответствует

раздел 3 таблица 3.1, п.3.3, п.3.5, п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fuzsamo.ru, www.fuzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная, 18



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

М.П.

07.06.2021

В. Б. Аверьянова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1601 от 07.06.2021

Код образца (пробы): 36776.2.03.06.21.В; 36777.1.03.06.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая.

2. Заказчик:

Администрация городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева. 2А

2.2 Фактический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева. 2А

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.06.2021

5. Дата получения образца (пробы):

03.06.2021

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №252 от 01.04.2021. Образец (проба) отобран из распределительной сети централизованного водоснабжения (колонка №2) по адресу: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Зеленая, 49 Акт отбора образцов (проб) от 03.06.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горбунова Т. С. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 179-В от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
Водородный показатель (рН)	6,0 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
сухой остаток	115,0 ± 11,5	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	1,2 ± 0,2	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
Железо общее	0,25 ± 0,06	мг/дм³	ГОСТ 4011-72 п.2
Сульфаты	10,2 ± 2,0	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012 п.6
Хлориды	<10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72 п.2
Нитриты	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.6
Нитраты	1,6 ± 0,3	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 1422 от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
ОМЧ 37 град С	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Патикина О. В.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Гаврилов С. Н.

«09» июня 2021 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 09.06.2021 г. № 1260

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоколонки № 3 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Горького, д.31.

2. Заказчик: Администрация городского поселения Балашейка
м.р.Сызранский Самарской области

2.1. Юридический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева.2А

2.2 Фактический адрес: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Чапаева.2А

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №252 от 01.04.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 1600 от 07.06.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образца воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоклонки № 3 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Горького, д.31 проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 1599 от 07.06.2021г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". По указанным санитарно - химическим показателям (жесткость, сухой остаток (общая минерализация), pH, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, железо) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.1, п.3.3, п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице..

Протокол 1600 от 07.06.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 178-В от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
Водородный показатель (pH)	6,5 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. pH
Сухой остаток	109,0 ± 109	не более 1000	мг/дм³
Жесткость	1,0 ± 0,2	Не более 7,0	°Ж
Железо общее	0,23 ± 0,06	не более 0,3	мг/дм³
Сульфаты	9,1 ± 1,8	не более 500,0	мг/дм³
Хлориды	<10,0	не более 350	мг/дм³
Нитриты	<0,003	не более 3,0	мг/дм³
Нитраты	2,2 ± 0,4	не более 45	мг/дм³

Протокол 1600 от 07.06.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1421			
ОМЧ 37 град С	9	не более 50	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	Отсутствие	КОЕ в 100 мл

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения из распределительной сети, отобраной из водоколонки № 3 по адресу 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Горького, д.31.

Соответствует

раздел 3 таблица 3.1, п.3.3 ,п.3.5, п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 100
Телефон/Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632602001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная д. 42



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова

В. Б. Аверьянова

07.06.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1600 от 07.06.2021

Код образца (пробы): 36764.2.03.06.21.В; 36765.1.03.06.21.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Администрация городского поселения Балашейка м.р.Сызранский Самарской области

2.1 Юридический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т.Балашейка, ул. Чапаева.2А

2.2 Фактический адрес:

446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т.Балашейка, ул. Чапаева.2А

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

03.06.2021

5. Дата получения образца (пробы):

03.06.2021

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №252 от 01.04.2021. Образец (проба) отобран из распределительной сети централизованного водоснабжения (колонка №3) по адресу: 446060, Самарская область, Сызранский район, п.г.т. Балашейка, ул. Горького, 31 Акт отбора образцов (проб) от 03.06.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горбунова Т. С. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 178-В от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
Водородный показатель (рН)	6,5 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	109,0 ± 109	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	1,0 ± 0,2	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
Железо общее	0,23 ± 0,06	мг/дм³	ГОСТ 4011-72 п.2
Сульфаты	9,1 ± 1,8	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012 п.6
Хлориды	<10,0	мг/дм³	ГОСТ 4245-72 п.2
Нитриты	<0,003	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.6
Нитраты	2,2 ± 0,4	мг/дм³	ПНДФ 14.1:2:4.4-95
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 1421 от 04.06.2021			
Даты проведения: 03.06.2021 - 04.06.2021			
ОМЧ 37 град С	9	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Патикина О. В.**
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 1600 от 07.06.2021 Стр.2 из 2