

7. Результаты лабораторных испытаний

№ 98 от 28.04.2017, № 239 от 27.04.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Определяемые показатели	Результаты, испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ			
Регистрационный номер в лаборатории: 98			
Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ 3351-74
Цветность (Сг-Со)	6,0 ± 1,8	градусы	ГОСТ 31868-2012
Мутность	0,7 ± 0,1	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель (рН)	7,3 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость	13,8 ± 2,1	°Ж	ГОСТ 31954-2012
Аммиак	0,15 ± 0,04	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Нитраты	10,6 ± 1,6	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014
Хлориды	34,7 ± 5,2	мг/дм³	ГОСТ 4245-72
Марганец суммарно	<0,01	мг/дм³	ГОСТ 4974-2014
Железо суммарно	0,11 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 4011-72
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 239			
ОМЧ 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл		МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Барышникова Т. В.

Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)