

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21

ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации

органа инспекции

RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»

Гаврилов С. Н.

«05» апреля 2021 г.

**Экспертное заключение
по результатам испытаний**

от 05.04.2021 г. № 484

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения, отобран на объекте МАУ с.п. Заборовка м.р. Сызранский Самарской области "Благоустройство" (скважина № 3626) по адресу с. Заборовка

2. Заказчик: МАУ с.п. Заборовка м.р. Сызранский Самарской области
"Благоустройство"

2.1. Юридический адрес: 446070, Самарская обл., Сызранский район, с.
Заборовка, Почтовая, дом № 2

2.2 Фактический адрес: 446077, РФ, Самарская область, Сызранский район,
с. Усинское, ул. Советская, д. 91

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №219 от 23.03.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 706 от 01.04.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат
аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний образца воды питьевой централизованного водоснабжения, отобран на объекте МАУ с.п. Заборовка м.р. Сызранский Самарской области "Благоустройство" (скважина № 3626) по адресу с. Заборовка проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 706 от 01/04.2021г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Согласно выполненным лабораторным испытаниям представленный образец питьевой воды по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, общее микробное число) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды

обитания". По указанным санитарно - химическим показателям (мутность, жесткость, сухой остаток (общая минерализация), РН, железо, фториды) соответствует требованиям раздел 3 таблица 3.1, п.3.3, п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице..
Протокол 706 от 01.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 70-В от 01.04.2021			
Даты проведения: 31.03.2021 - 01.04.2021			
Цветность	4,2 ± 1,3	не более 20	градусы
Мутность	<1,0	не более 2,6	ЕМФ
Водородный показатель (рН)	6,6 ± +0,2	в пределах 6,0-9,0	ед. рН
Сухой остаток	371,0 ± 37,1	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	4,4 ± 0,7	не более 7,0	° Ж
Фториды	0,44 ± 0,03	Не более 1,5	мг/дм³
Железо общее	<0,1	не более 0,3	мг/дм³

Протокол 706 от 01.04.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 529			
ОМЧ 37 град С	10	Не более 50,0	КОЕ/мл
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствует	КОЕ в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	отсутствие	КОЕ в 100 мл

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения, отобран на объекте МАУ с.п. Заборовка м.р. Сызранский Самарской области " Благоустройство" (скважина № 3626) по адресу с. Заборовка

Соответствует

раздел 3 таблица 3.1, п.3.3, п.3.5, п.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене



Коржева С.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 100
Телефон/Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/6325002001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная, 10



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова
01.04.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 706 от 01.04.2021

Код образца (пробы): 19500.1.31.03.21.B; 19500.2.31.03.21.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая

2. Заказчик:

Муниципальное автономное учреждение сельского поселения Заборовка муниципального района Сызранский Самарской области " Благоустройство"

2.1 Юридический адрес:

446070, Самарская обл., Сызранский район, с. Заборовка, Почтовая, дом № 2

2.2 Фактический адрес:

446070, Самарская обл., Сызранский район, с. Заборовка, Почтовая, дом № 2

3. Изготовитель:*

3.1 Юридический адрес:*

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

31.03.2021

5. Дата получения образца (пробы):

31.03.2021

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №219 от 23.03.2021 Образец (проба) отобран на объекте : МАУ с.п. Заборовка м.р. Сызранский Самарской области " Благоустройство" (скважина №3626) по адресу : с. Заборовка Акт отбора образцов (проб) от 31.03.2021

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

директор Шарунов Ю.А. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Протокол № 706 от 01.04.2021 Стр.1 из 2

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 70-В от 01.04.2021			
Даты проведения: 31.03.2021 - 01.04.2021			
Цветность	4,2 ± 1,3	градусы	ГОСТ 31868-2012 п.5
Мутность	<1,0	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Водородный показатель (рН)	6,6 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	371,0 ± 37,1	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
Жесткость	4,4 ± 0,7	° Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
Фториды	0,44 ± 0,03	мг/дм³	ГОСТ 4386-89 п.1
Железо общее	<0,1	мг/дм³	ГОСТ 4011-72 п.2

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Даты проведения: 31.03.2021 - 01.04.2021			
ОМЧ 37 град С	10	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Патикина О. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра